



URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31

Tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl

Wrocław, dnia 05.08.2010 r.

Znak sprawy: WOA-2900-05/2010

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zamawiający przekazuje treść zapytań i odpowiada na przesłane faksem w dniu 03.08.2010 r. pytania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **„Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 31”** – znak sprawy: WOA-2900-05/2010:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiennego systemu DSO spełniającego wszystkie wymagania normy PN EN 60849, wymagania dla systemu DSO oraz posiadający certyfikat CNBOP do użytkowania terenie Polski, różniącego się funkcjami nie mającymi wpływu na poprawne działanie systemu oraz na bezpieczeństwo ludzi.

Różnice to m.in.:

- brak jednoczesnego nadawania komunikatów alarmowych i ostrzegawczych
- system monitorowania szyn audio, pozwalający na odsłuchanie sygnału audio na poszczególnych strefach
- brak archiwizacji 2000 zdarzeń

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ:

- zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Rozdział III pkt. 3.5 ppkt.2 „funkcjonalność systemu ostrzegawczego dla DSO używanego w stanie zagrożenia musi być zgodna z PN-EN 60849:2001 oraz pkt. 3.6 „dobrane przez projektanta materiały i urządzenia konkretnych producentów zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania (zaproponowania w ofercie) rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są dobrane przez projektanta i zagwarantują uzyskanie takich samych lub lepszych parametrów technicznych i eksploatacyjnych materiałów i urządzeń zaprojektowanych, a także będą spełniać funkcje użytkowe materiałów i urządzeń zaprojektowanych oraz posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania określone w przedmiotowych dokumentach”;
- PN-EN 60849:2001 w rozdziale 4 pkt. 4.1 e) określa, że „System powinien być zdolny do jednoczesnego nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych do jednego lub kilku obszarów. W tym celu powinien być nadawany przynajmniej jeden właściwy sygnał ostrzegawczy na zmianę z jednym komunikatem głosowym lub większą ich liczbą”;

- część opisowa Projektu Wykonawczego przewiduje nadawanie jednoczesnych komunikatów: „W przypadku wystąpienia pożaru (alarm pożarowy II stopnia) w pierwszej kolejności komunikat o ewakuacji rozgłaszany będzie na tej kondygnacji, na której wystąpił pożar natomiast na kondygnacji wyższej i niższej nadawany będzie komunikat ostrzegawczy – chyba że scenariusz pożarowy obiektu będzie stanowił inaczej”.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada, lub będzie posiadał scenariusz pożarowy dla w/w budynku, który jest konieczny do zaprogramowania systemu DSO.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada scenariusza pożarowego obiektu, a ogólne zasady działania systemu zostały określone w Projekcie Wykonawczym – pkt. 2 Opis Techniczny.

DYREKTOR
URZĘDU STATYSTYCZNEGO
we Wrocławiu

dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka