



Wrocław, dnia 10.05.2018 r.

Numer sprawy: WRO-WA.271.3.2018

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na pytania do SIWZ przesłane drogą elektroniczną w dniu 08.05.2018 r. przez Wykonawcę i dokonuje modyfikacji SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap I** – numer sprawy: WRO-WA.271.3.2018, ogłoszenie o zamówieniu numer 551805-N-2018 z dnia 27.04.2018 r.

Pytanie 1

„Czy nowa stolarka okienna ma być w obustronnym kolorze ciemnobrązowym, czy też kolor ciemnobrązowy ma być tylko od zewnątrz, a od wewnątrz kolor biały?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że stolarka okienna ma być od zewnątrz w kolorze ciemnobrązowym, a od wewnątrz w kolorze białym.

Pytanie 2

„Obok zestawienia stolarki występuje zapis „Szklenie potrójne, szkło float bezpieczne.” Czy szkło bezpieczne ma być tylko z jednej strony zespolenia tj. tylko od zewnątrz lub tylko od wewnątrz? Czy też do wyceny należy przyjąć szkło obustronnie bezpieczne?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że autor projektu ujął w dokumentacji szklenie potrójne, szkło float bezpieczne obustronnie.

Pytanie 3

„Czego dotyczy podany w projekcie i zestawieniu stolarki współczynnik $U_{max}=0,83W/m^2K$? Czy chodzi o współczynnik dla okna jako całości czy może dotyczy wkładu szybowego? Może współczynnik $U_{max}=0,83W/m^2K$ dotyczy średniej dla całości nowych okien PCV, na większych konstrukcjach byłby on lepszy na mniejszych konstrukcjach gorszy od wartości 0,83.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że współczynnik $U_{max}=0,83W/m^2K$ przyjęto jako parametr dla każdego okna jako całości i wartość 0,83W/m²K jest najwyższą zakładaną w projekcie (tj. poszczególne okna jako całość powinny się cechować podwyższonym współczynnikiem izolacyjności cieplnej $U_{max}=0,83W/m^2K$).

Pytanie 4

„Dla okien typ O2L, O2P, O3L, O3P, O4L, O4P nie ma możliwości uzyskania współczynnika przenikania ciepła $U_{max}=0,83W/m^2K$. Okna są za małe i dodatkowo podzielone słupkiem na kilka kwater. Współczynnik byłby do osiągnięcia gdyby takie okna wykonać jako jednoskrzydłowe z imitacją podziału szprosem naklejonym. Czy dopuszczają Państwo takie rozwiązanie.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odchyłki tylko dla okien o powierzchni $\leq 1,02 m^2$, nie przekraczające o więcej niż 5% wymaganego współczynnika. Zamawiający nie dopuszcza okien jednoskrzydłowych z imitacją podziału szprosem naklejonym.



Pytanie 5

„Czy nowe okna mają być wyposażone w nawiewniki okienne?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie przewidziano zastosowanie okien z funkcją rozszczelniania (bez nawiewników).

Pytanie 6

„Obok zestawienia stolarki występuje zapis „*Skrzydło okienne pozbawione klamki otwierane za pomocą klucza...” - czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klamki z kluczykiem?”

Odpowiedź Zamawiającego:


W tym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie klamki z kluczykiem.

Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ:

- I. Pkt 3.25. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31, pokój nr 310, III piętro. Ofertę należy złożyć w kopercie:
 - 1) zamkniętej i opieczętowanej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez naruszenia zastosowanych przez Wykonawcę zabezpieczeń;
 - 2) opatrzonej dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci;
 - 3) zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i oznaczonej następująco:
Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
numer sprawy: WRO-WA.271.3.2018
„Nie otwierać przed dniem 17 maja 2018 r., godz. 10:00”
- II. Pkt 15.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 10:00”.

Modyfikacja i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją SIWZ, „SIWZ (w formacie .pdf) – zmieniony 10.05.2018 r.” oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://wroclaw.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/>

DYREKTOR
URZĘDU STATYSTYCZNEGO
we Wrocławiu

dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakecka